








REFERENCIAS

-  614 metros de cañeria PVC DN110 clase 6 a colocar con tapada minima de 1m
-  564 metros de cañeria PVC DN75 clase 6 a colocar con tapada minima de 1m
-  Cañeria existente a empalmar
-  1 Valvula esclusa DN110 H°F° a colocar
-  6 Valvulas esclusas DN75 H°F° a colocar
-  23 Conexiones domiciliarias de agua
-  2 Hidrantes a colocar
-  4 Tapon a colocar
-  2 Valvulas de aire

**CAÑERIA DE AGUA  
BARRIO "".....""**

**PARTIDO DE BERAZATEGUI**

**PLANO BORRADOR**



ESCALA: S/N

PLANO N° A-1

Fecha: 03/12/2024